

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA RICONVERSIONE E/O AMMODERNAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI 16 MONTALE (PT)**

**RISPOSTA QUESITI**

Una società partecipante ha formulato i seguenti quesiti:

**QUESITO N.1:**

Si chiede se è possibile dimensionare l'impianto sul potere calorifico attualmente autorizzato, anziché sulla portata di rifiuti trattati.

**RISPOSTA QUESITO N.1:**

È possibile dimensionare l'impianto utilizzando come parametro di dimensionamento il carico termico autorizzato con Decreto della Regione Toscana n. 1200 del 25.01.2023, pari a complessivi 23 MWt (13 MWt per la linea 1 e 10 MWt per la linea 3).

**QUESITO N.2:**

Si chiede inoltre di specificare di quanto è possibile discostarsi rispetto a tale valore.

**RISPOSTA QUESITO N.2:**

È possibile discostarsi dal valore sopra indicato orientativamente del  $\pm 15\%$ .

**QUESITO N.3:**

Si chiede se è possibile utilizzare anche l'area maciste adiacente all'impianto attuale.

**RISPOSTA QUESITO N.3:**

Saranno valutate le proposte in cui sia previsto anche l'impiego dell'area attualmente occupata dal CRR Maciste, oltre quella su cui insiste l'impianto.

Montale, 10 maggio 2023