



GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI  
TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT)

CIG: 7152318786

## **RISPOSTE A QUESITI N 5**

Una società partecipante alla gara ha formulato i seguenti quesiti:

- 1) Si richiede se eventuali modifiche all'AIA o alla normativa vigente o cause di forza maggiore che possano avere impatto significativo sui ricavi e sui costi del conduttore siano a carico della stazione appaltante o del conduttore
- 2) Si chiede conferma che eventuali riduzioni dei flussi di rifiuto in ingresso imputabili alla stazione appaltante vengano considerati nel calcolo dei ricavi
- 3) In considerazione che negli ultimi anni di esercizio il valore dell'energia immessa in rete al netto degli autoconsumi è sempre stata inferiore di oltre il 10% rispetto alla previsione del bando, si chiede conferma che il suddetto dato non implichi l'applicazione delle penali.
- 4) Si chiede conferma che l'omologa di eventuali rifiuti speciali in ingresso all'impianto preveda la preventiva approvazione da parte del conduttore.
- 5) Si richiedono schede tecniche e informazioni sullo stato di conservazione delle maniche filtranti installate sui due filtri
- 6) Si chiede conferma che eventuali ripristini di ammaloramenti oggi esistenti sulle opere edili non siano a carico del conduttore
- 7) Si richiede di indicare il prezzo riconosciuto al conduttore nel caso di smaltimento di rifiuti ospedalieri

Si forniscono, di seguito, le corrispettive risposte:

- 1) Come riportato nel paragrafo 4.1.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidatario in quanto titolare dell'AIA è tenuto a gestire l'impianto *'secondo le prescrizioni A.I.A. che saranno in vigore al momento dell'inizio gestione e/o successivamente modificata dagli organismi preposti senza che ciò possa comportare nessun onere economico aggiunto nei confronti del committente CIS S.p.a.'* Ne consegue, quindi, che il gestore è tenuto ad accettare le eventuali modifiche che dovessero essere recepite dalla nuova AIA. Eventuali oneri aggiuntivi che dovessero derivare dall'inserimento nell'AIA di ulteriori prescrizioni, rispetto a quelle ad oggi previste, o da nuove prescrizioni dettate da modifiche alla normativa vigente saranno verificati con la stazione appaltante.
- 2) L'impianto di Montale fa parte del sistema di pianificazione della gestione dei rifiuti dell'ATO toscana centro ed è inserito nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, pertanto non sono prevedibili situazioni nelle quali il flusso dei rifiuti conferiti divenga inferiore al fabbisogno necessario a saturare la sua capacità di trattamento autorizzata.
- 3) Si precisa che negli ultimi anni, non sempre l'energia immessa in rete è risultata inferiore di oltre il 10% rispetto alla potenzialità di cessione prevista dall'art. 12 punto 2 del capitolato speciale d'appalto. Si confermano i criteri di applicazione delle penali previsti dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto.
- 4) La gestione della procedura di omologa dei rifiuti speciali in ingresso all'impianto è a carico del conduttore che stabilisce le informazioni che il produttore del rifiuto deve fornire e ne approva o meno il contenuto.
- 5) In riferimento alle maniche filtranti installate sui due filtri, l'attuale conduttore ha fornito le seguenti informazioni:

*maniche filtro linea 1*

*marca: BWF Envirotec  
struttura: feltro aggluato in PTFE con membrana in PTFE  
grammatura: 750 g/mq  
dimensioni: 150 x 6000 mm*

*maniche filtro linea 3*

*marca: Kayser Filtertech  
struttura: feltro aggluato in PTFE con membrana in PTFE  
grammatura: 750 g/mq  
dimensioni: 125 x 5200 mm*

Entrambi i set di maniche presentano buone performances filtrati, vengono controllate integralmente ad ogni fermata programmata con polvere fluorescente e, ad oggi, non si rilevano problematiche emissive.

- 6) Il conduttore sarà tenuto a mantenere le opere edili nello stesso stato in cui si presentano al momento della consegna dell'impianto all'inizio del periodo di gestione.
- 7) Al momento il conferimento dei rifiuti ospedalieri non viene effettuato.