



GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT)

CIG: 7152318786

RISPOSTE A QUESITI N 6

Una società partecipante alla gara ha formulato i seguenti quesiti:

- 1) Anche alla luce delle risposte alle richieste di chiarimento fornite da questa stazione appaltante in relazione alla qualità del rifiuto in ingresso, emergendo in maniera chiara ed evidente che il controllo del rifiuto in ingresso è totalmente in mano alla stazione appaltante CIS spa, si profila un rischio potenziale non assumibile da parte dell'operatore economico aggiudicatario in ordine alla gestione del rapporto con gli 'esperti qualificati' preposti alla valutazione delle contaminazioni radioattive ed al pagamento dei loro servizi. In virtù del principio della competenza del rifiuto, si chiede di confermare che la copertura dei costi dell'esperto qualificato non sia ricompresa nell'oggetto del presente appalto e sarà a totale carico della stazione appaltante;
- 2) Anche sulla base della presa visione dei luoghi e dello stato di consistenza dell'impianto, si rileva che una cospicua parte delle attrezzature sia in procinto di giungere in stato di obsolescenza tecnica, condizione nella quale di prassi i produttori non garantiscono la fornitura di ricambi e propongono la sostituzione integrale dei macchinari/accessori. Si chiede di confermare che tale onere non sia compreso nell'oggetto dell'appalto.
- 3) Si chiede a questa rispettabile stazione appaltante di chiarire e palesare che intenda fornire all'operatore economico aggiudicatario una garanzia del conferimento rifiuti vuoto per pieno per l'intera durata dell'appalto, essendo la tenuta economica dell'appalto, degli investimenti collegati, delle penali e della produzione di energia elettrica totalmente dipendenti dai quantitativi di rifiuto in ingresso conferiti da Cis Spa. In caso contrario appare evidente che il mancato conferimento da parte della Stazione Appaltante ingenererebbe una situazione paradossale e infondata da un punto di vista giuridico ed amministrativo nella quale la Stazione Appaltante stessa sarebbe autorizzata a comminare penali all'operatore economico per il mancato rendimento.

- 4) Si chiede di confermare a questa rispettabile Stazione Appaltante, che il verificarsi di eventi straordinari, imprevedibili ed esterni all'area di potenziale intervento del gestore (si pensi all'evento del 20/08/2017), in grado di impattare negativamente sulle performances dell'impianto, nonché attività quali le manutenzioni programmate o lavorazioni previste dalla gara d'appalto saranno considerate e decurtate dalla base di calcolo perfetta (100%) delle performances ai fini della contabilizzazione delle penali sulla produzione di energia elettrica ed il trattamento dei rifiuti.

Si forniscono, di seguito, le rispettive risposte:

- 1) Il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso è una prescrizione prevista dall'AIA dell'impianto. La stessa procedura da seguire per il controllo radiometrico è parte integrante dell'AIA. Come ben specificato nei documenti di gara, rientra tra gli oneri e gli obblighi dell'affidatario il rispetto e l'applicazione delle prescrizioni dell'AIA senza che ciò possa comportare nessun onere economico aggiunto nei confronti del committente CIS spa. Si precisa, pertanto, che i costi dell'Esperto Qualificato sono da intendersi a totale carico dell'Affidatario. A mero titolo informativo si riporta, di seguito, il numero degli eventi legati all'attività di controllo radiometrico che hanno comportato l'intervento dell'Esperto Qualificato nell'ultimo periodo.

	2015	2016	2017*
NUMERO EVENTI	16	21	7

* dato riferito al 21/10/2017

- 2) L'affidatario deve garantire, per l'intera durata dell'appalto, l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature attualmente installate sull'impianto, restando a suo completo carico la fornitura dei ricambi necessari. A tal fine si precisa che l'affidatario potrà utilizzare componentistica di ricambio non originale purché compatibile con le indicazioni tecniche fornite da costruttore/installatore e tali da garantire prestazioni analoghe in termini di funzionalità ed affidabilità.
- 3) Per la risposta a questo quesito si rinvia a quanto riportato al punto 3 della Risposta a Quesiti n. 5, pubblicata su questo stesso sito internet. Si precisa, inoltre, che, ad oggi, non si sono mai verificate situazioni di carenza di rifiuti conferiti tali da impedire il raggiungimento della massima capacità di trattamento autorizzata.
- 4) Nel caso si verificano eventi straordinari, imprevedibili ed esterni all'area di potenziale intervento del gestore che comportino una riduzione della produzione di energia elettrica e della quantità di rifiuti trattati, la stazione appaltante potrà scorporare il periodo, interessato dall'evento stesso, dal calcolo delle sole penali, purché sia accertato che tale evento sia stato non previsto e non prevedibile. Il periodo necessario ad eseguire i seguenti lavori di manutenzione straordinaria, previsti dal punto 4.1.5 del Capitolato speciale d'appalto, sarà scorporato dal calcolo delle penali di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto:
- *Manutenzione/sostituzione dei carroponti in modo da garantirne il funzionamento nei successivi 6 anni*
 - *Rivestimento in Inconel 625 della parte discendente del tratto verticale della caldaia della linea 1*
 - *Sostituzione del primo surriscaldatore della linea 1*

Le attività di manutenzione programmata e di manutenzione straordinaria non verranno scorporate dal calcolo delle penali di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto