



*Impianto di termovalorizzazione rifiuti
Montale (PT)*



**Report mensile
FEBBRAIO 2026**

In ottemperanza a quanto prescritto con nota di recepimento delle osservazioni di ARPAT
su Decreto n. 1200/23 della Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Rifiuti

Approvato	S. Tondini		
Controllato	M. Viglietti		
Redatto	F. Pascarella		
Rev.	00	Data	04/03/2025
Cod. Doc.	TV01PTPTRP01600	Pagine	1 di 11

SOMMARIO

A	PREMESSA	3
B	QUANTITATIVO RIFIUTI	4
B.1	RIFIUTI TRATTATI	4
B.2	RIFIUTI PRODOTTI	5
B.3	SCORIE E CENERI DA COMBUSTIONE	5
C	INTERRUZIONI DI MARCIA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	6
D	EMISSIONI IN ATMOSFERA	7
D.1	MONITORAGGIO IN CONTINUO (SME)	7
D.2	CAMPIONAMENTO IN CONTINUO MICROINQUINANTI ORGANICI	9
D.3	MONITORAGGIO IN DISCONTINUO	9
E	MATERIE PRIME	10
F	RISORSE IDRICHE	11
G	ENERGIA	11
H	COMBUSTIBILI AUSILIARI	11

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	2 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A PREMESSA

Il Termovalorizzatore di Montale, sito in via Walter Tobagi, 16 nel Comune di Montale (PT), è esercito in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti – con Decreto Dirigenziale n. 1200 del 25/01/2023 a seguito della conclusione del procedimento di riesame/rinnovo effettuato in base a quanto previsto all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'autorizzazione di cui sopra è stata volturata in favore di HERAmbiente S.p.A. con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana – Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti – n. 28248 del 23/12/2024, con effetto a far data dal 01/01/2025.

Il presente documento è redatto ai sensi della prescrizione n. 2 della nota della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti – avente per oggetto “*Recepimento osservazioni di ARPAT su Decreto R.T. n. 1200/23 di rinnovo AIA per inceneritore di Montale*”. Si riporta interamente di seguito la prescrizione in parola:

«2 – il report mensile di cui al punto 12, capitolo 3, dell'Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 788/2014, dovrà essere inviato a tutti gli Enti entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il report medesimo. Si ricorda che tale report, in particolare, per ogni linea di trattamento, dovrà contenere i risultati delle analisi delle misure discontinue effettuate alle emissioni e quelli delle analisi del monitoraggio in continuo effettuato tramite il sistema SME relativamente alle medie giornaliere, i risultati delle analisi effettuate sui carboni attivi, la descrizione del funzionamento degli impianti.»

Si precisa che la Linea 2 dell'impianto non è entrata in esercizio nel mese in oggetto.

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	3 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B QUANTITATIVO RIFIUTI

B.1 RIFIUTI TRATTATI

RIFIUTI TRATTATI		
CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITÀ [t]
02.02.03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	0,140
02.03.04	Prodotti da cibo solido	0,060
02.03.04	Bevanda di gelatina con addensanti vietati	0,320
19.12.10	Rifiuti combustibili (combustibile derivato da rifiuti)	1.371,140
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento...	106,560
20.01.01	Bricchette prodotte dalla lavorazione delle banconote	0,660
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	8,160
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	1.618,798
20.03.99	Rifiuti misti da esumazione ed estumulazione	24,540
20.03.99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuto da combustione)	157,300
TOTALE		3.287,678

Tabella 1

SUDDIVISIONE PRINCIPALI RIFIUTI PER PRODUTTORE		
CODICE EER	PRODUTTORE	QUANTITÀ [t]
20.03.01	PLURES SPA - POLO DI SAN DONNINO	1.615,860
	ENTI VARI / FORZE DELL'ORDINE	2,938
19.12.10	PLURES SPA - PARONESE	1.371,140
19.12.12	RUGI SRL	106,560

Tabella 2

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	4 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B.2 RIFIUTI PRODOTTI

RIFIUTI PRODOTTI			
CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITÀ A RECUPERO [t]	QUANTITÀ A SMALTIMENTO [t]
13.02.05*	Olio minerale		0,560
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o conta...	0,046	
16.03.05*	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose, agente schi...		2,820
17.06.03*	Lana isolante in fibra minerale		1,630
19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	7,160	
19.01.05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		152,900
19.01.12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11	738,720	
TOTALE		745,926	157,910

Tabella 3

B.3 SCORIE E CENERI DA COMBUSTIONE

Con riferimento al Decreto Regione Toscana n.2726 del 12/02/2025, inerente alla ricerca del parametro TOC, si rimanda al Rapporto di Prova del campionamento effettuato nel mese di febbraio in Allegato F.

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	5 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C INTERRUZIONI DI MARCIA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Gli orari riportati nelle seguenti tabelle sono riferiti all'ora solare.

INTERRUZIONI DI MARCIA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE LINEA 1			
DATA E ORA INIZIO	DATA E ORA FINE	DURATA [h]	DESCRIZIONE
02/02/26 08:00	05/02/26 02:00	66,0	Riparazione caldaia
07/02/26 07:30	07/02/26 11:30	4,0	Riparazione guasto strumentale al generatore di vapore
08/02/26 12:00	08/02/26 14:00	2,0	Manutenzione sistema di alimentazione rifiuti
11/02/26 09:30	15/02/26 10:00	96,5	Riparazione caldaia
25/02/26 06:30	01/03/26 05:30	95,0 *	Riparazione caldaia
TOTALE		263,5	
TOTALE MESE		258,0	

Tabella 4

*Di cui 89,5 h nel mese di febbraio 2025

INTERRUZIONI DI MARCIA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE LINEA 3			
DATA E ORA INIZIO	DATA E ORA FINE	DURATA [h]	DESCRIZIONE
06/02/26 12:30	08/02/26 04:00	39,5	Riparazione caldaia
11/02/26 13:30	11/02/26 16:00	2,5	Manutenzione straordinaria carroponte
17/02/26 13:30	17/02/26 16:00	2,5	Manutenzione straordinaria FTIR
25/02/26 08:30	25/02/26 17:00	8,5	Intervento di messa in servizio del controllore CCI in cabina MT
TOTALE MESE		53,0	

Tabella 5

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	6 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.1 MONITORAGGIO IN CONTINUO (SME)

HERAmbiente Montale - Mese: Febbraio 2026

Report Mensile - LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Mercurio	Ac. Fluoridrico	Ammoniaca	Ossigeno	Umidità Fumi	Temp. Fumi	Press. Fumi	Portata Fumi	O2 Post. Comb.	T. Post. Comb.	Port. Carboni Att.	30Min NF																	
Giorno	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	ug/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	%V	Note	%V	Note	°C	Note	mBar	Note	Nm3/h	Note	%V	Note	°C	Note	kg/h	Nm3/h						
01		0,00		3,38		96,43		0,07		2,15		0,08		0,33		0,00		0,44		10,97		16,63		164,8		1012		23284		8,27		950,0		7,72	48
02		0,00		3,78		98,64		0,10		2,21		0,10		0,33		0,00		0,19		10,96		19,50		158,5		1000		22681		8,28		940,4		7,54	16
03	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
04	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
05		0,00		6,93		99,24		0,66		2,04		0,06		0,32		0,00		0,80		10,68		13,96		163,7		999,2		23556		8,39		933,2		7,86	44
06		0,00		7,59		103,8		0,54		2,06		0,02		0,33		0,00		0,47		10,88		14,04		169,4		999,1		23350		8,69		954,1		8,04	48
07		0,02		7,84		105,2		0,74		2,50		0,04		0,31		0,00		1,27		10,60		13,73		163,8		1000		23567		8,13		928,6		7,99	40
08		0,00		1,46		103,6		0,34		2,01		0,03		0,32		0,00		0,81		10,79		13,65		162,2		1000		22998		8,01		933,0		7,87	44
09	(4)	0,00	(4)	3,81	(4)	107,1	(4)	0,00	(4)	2,02	(4)	0,01	(4)	0,32	(4)	0,00	(4)	0,07	(4)	10,80	(4)	14,22		171,5		1000	(4)	22679		8,15		920,8		7,71	48
10	(4)	0,00	(4)	4,99	(4)	108,5	(4)	0,01	(4)	1,99	(4)	0,01	(4)	0,31	(4)	0,00	(4)	0,01	(4)	10,45	(4)	14,96		171,6		1000	(4)	22727		7,93		945,3		7,78	48
11		0,00		0,09		117,5		0,04		1,93		0,02		0,31		0,00		0,01		10,40		16,10		158,9		999,4		22874		7,77		954,4		7,97	19
12	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
13	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
14	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
15		0,00		9,50		105,7		0,14		1,88		0,01		0,29		0,00		0,03		10,02		14,06		156,7		1001		23064		7,69		939,9		7,33	28
16		0,00		5,66		111,6		0,26		1,98		0,01		0,32		0,00		0,03		10,70		13,77		161,9		1000,0		22743		8,20		928,3		7,34	48
17		1,59		2,38		117,4		1,45		2,01		0,00		0,32		0,02		1,59		10,84		13,01		160,8		1000		23173		8,36		937,3		7,14	48
18		0,79		2,64		105,8		0,95		1,97		0,00		0,32		0,00		2,12		10,74		13,29		154,8		1001		22136		7,96		936,3		7,32	48
19		0,90		4,03		123,7		0,17		1,91		0,00		0,31		0,00		1,13		10,45		13,85		158,9		1002		22479		7,72		940,3		7,12	48
20		0,62		2,59		118,0		0,61		2,10		0,00		0,33		0,08		1,30		11,04		12,81		162,7		1012		22962		8,52		923,9		7,40	48
21		1,18		0,49		110,6		0,69		1,97		0,00		0,32		0,07		1,30		10,81		13,58		162,9		1010		22494		8,19		948,9		7,82	48
22		0,04		3,16		112,4		0,01		1,87		0,01		0,31		0,05		0,05		10,49		14,19		166,1		1011		22628		7,86		935,7		8,02	48
23		0,76		8,10		107,1		0,59		2,00		0,01		0,32		0,01		0,74		10,74		14,07		163,5		1010		22334		8,11		931,4		8,12	48
24		0,35		2,72		111,6		0,08		2,03		0,01		0,32		0,00		1,45		10,78		14,21		163,5		1009		22349		8,20		936,0		7,73	48
25		0,00		2,43		111,2		0,00		2,24		0,05		0,32		0,00		2,53		10,77		24,23		153,0		1014		20577		6,94		924,2		7,29	13
26	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
27	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
28	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)	0	
29																																			
30																																			
31																																			
Limite Giorni:		8,00		50,00		150,00		40,00		10,00		5,00		20,00		1,00		15,00																	
Media Mese:		0,37		4,25		109,0		0,42		2,03		0,02		0,32		0,01		0,84		10,71		14,32		163,3		1004		22803		8,13		937,0		7,67	828
Limite Mese:																																			

Note:
(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Parametri
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore alla soglia

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Elaborazioni conformi Titolo II Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	7 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

HERAmbiente Montale - Mese: Febbraio 2026

Report Mensile - LINEA 3

	Ac. Cloridrico		Ossido Carbonio		Ossidi Azoto		Ossidi Zolfo		Carb. Org. Totale		Polveri		Mercurio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Ossigeno		Umidità Fumi		Temp. Fumi		Press. Fumi		Portata Fumi		O2 Post. Comb.		T. Post. Comb.		Port. Carboni Att.		30Min NF
Giorno	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	ug/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	%V	Note	%V	Note	°C	Note	mBar	Note	Nm3/h	Note	%V	Note	°C	Note	kg/h	N°
01		0,00		0,35		113,2		6,34		1,31		0,04		0,54		0,00		1,09		11,10		16,00		159,1		999,5		18219		9,12		885,5		8,15	48
02		0,00		0,03		111,3		7,44		1,28		0,04		0,53		0,00		0,76		10,98		15,97		159,6		999,6		18356		9,00		895,7		8,07	48
03		0,00		0,71		117,1		6,26		1,33		0,04		0,54		0,00		1,64		11,19		15,68		161,5		999,4		18871		9,52		905,0		8,09	48
04		0,00		0,49		103,4		5,33		1,31		0,03		0,92		0,01		3,31		11,10		16,26		154,7		998,5		17859		9,02		887,5		8,10	48
05		0,00		0,77		104,8		6,10		1,34		0,04		0,54		0,00		4,20		11,18		16,12		157,7		998,3		17984		9,11		892,0		8,36	48
06		4,99		0,68		123,5		6,54		1,35		0,04		0,55		0,00		3,14		11,29		15,70		160,9		997,8		17741		9,00		897,0		8,44	25
07	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		(4)		0
08		0,00		2,62		101,3		6,38		1,62		0,04		0,51		0,03		2,67		10,71		15,47		162,5		999,5		18349		8,47		910,0		8,39	40
09		0,09		4,77		98,40		5,69		1,69		0,04	(4)	0,52		0,01		3,50		10,79		16,62		162,2		999,4		17777		8,67		892,9		8,35	48
10		0,00		1,81		110,5		6,79		1,10		0,04	(4)	0,53		0,00		2,63		10,93		16,37		164,7		999,4		17970		8,94		894,5		8,37	48
11	(4)	0,00	(4)	1,16	(4)	117,9	(4)	4,10	(4)	0,96	(4)	0,04	(4)	0,53	(4)	0,01	(4)	2,41	(4)	10,99	(4)	16,46		158,3		998,6	(4)	17907		8,98		901,0		8,38	43
12		1,20		3,85		120,0		0,00		1,19		0,03		0,53		0,00		7,42		10,95		16,62		156,5		997,8		17940		8,85		899,6		8,37	48
13		0,00		1,65		112,0		0,00		0,99		0,03		0,52		0,00		4,97		10,88		16,62		157,9		998,4		17969		8,83		900,5		8,43	48
14		0,00		1,26		111,6		0,00		0,92		0,04		0,52		0,03		6,59		10,83		16,79		156,4		998,2		17826		8,67		894,8		8,40	48
15		0,00		1,22		119,2		0,00		0,96		0,03		0,53		0,00		3,13		10,93		16,56		159,8		999,3		17987		8,97		900,1		8,45	48
16		0,00		5,38		119,2		0,00		1,48		0,04		0,52		0,00		2,96		10,87		16,42		160,4		999,1		18086		8,87		902,4		8,43	48
17	(4)	0,00	(4)	1,07	(4)	123,0	(4)	0,00	(4)	0,97	(4)	0,04	(4)	0,52	(4)	0,04	(4)	2,02	(4)	10,90	(4)	16,57		160,1		999,4	(4)	17922		8,77		901,6		8,20	43
18		0,00		0,49		108,7		0,00		0,94		0,04		0,53		0,09		2,58		11,03		16,47		160,0		1000		17886		8,96		890,5		8,50	48
19		0,00		1,88		108,3		0,00		1,03		0,04		0,53		0,11		2,92		11,06		16,46		157,8		999,2		17633		8,88		892,1		8,55	48
20		0,00		0,53		117,3		0,00		0,93		0,04		0,52		0,05		1,86		10,85		16,67		161,4		999,9		18172		8,75		904,9		8,60	48
21		0,00		1,02		115,7		0,00		0,94		0,05		0,53		0,09		3,87		10,92		16,63		162,8		1001		18220		8,90		894,0		8,58	48
22		0,00		0,80		113,1		0,00		0,93		0,05		0,53		0,14		4,55		10,92		16,65		163,3		1001		18339		8,92		894,0		8,61	48
23		1,58		2,91		118,0		0,55		1,13		0,04		0,52		0,16		3,99		10,84		17,16		166,9		1001		18635		8,88		905,0		8,52	48
24		0,00		4,19		107,8		0,00		1,36		0,04		0,52		0,11		6,82		10,83		17,28		161,9		1001		18016		8,69		896,0		8,55	48
25		0,00		1,40		120,0		0,00		1,04		0,05		0,53		0,14		2,13		10,98		16,07		162,0		1001		18630		15,94		896,2		8,37	31
26		0,00		0,49		116,1		0,00		0,92		0,04		0,52		0,12		3,49		10,88		16,57		164,6		1002		18476		24,23		898,0		8,51	48
27		0,00		0,36		126,1		0,00		0,93		0,04		0,53		0,05		3,18		10,95		16,77		165,6		1001		18398		13,17		899,6		8,52	48
28		0,00		0,17		124,3		0,00		0,92		0,05		0,52		0,06		2,79		10,90		16,47		164,6		1001		18462		9,36		903,1		8,44	48
29																																			
30																																			
31																																			
Limite Giorno:		8,00		50,00		150,00		40,00		10,00		5,00		20,00		1,00		15,00																	
Media Mese:		0,21		1,57		113,8		2,20		1,14		0,04		0,54		0,05		3,40		10,95		16,45		160,9		999,7		18139		9,86		897,5		8,40	1238
Limite Mese:																																			

- Note:
- (1) Assenza Registrazioni Medie
 - (2) Assenza Registrazioni LD.
 - (3) Assenza Registrazioni Parametri
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore alla soglia

Elaborazioni conformi Allegato VI Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Elaborazioni conformi Titolo II Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

Si rimanda ai report mensili SME in Allegato A.

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	8 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D.2 CAMPIONAMENTO IN CONTINUO MICROINQUINANTI ORGANICI

Per il mese di febbraio 2025 sono state mandate ad analizzare:

- Fiala n° 135 – campionamento Linea 1 dal 02/02/2026 al 16/02/2026
- Fiala n° 136 – campionamento Linea 1 dal 16/02/2026 al 02/03/2026
- Fiala n° 340 – campionamento Linea 3 dal 02/02/2026 al 16/02/2026
- Fiala n° 341 – campionamento Linea 3 dal 16/02/2026 al 02/03/2026

Per la determinazione dei microinquinanti organici (PCDD/PCDF + PCB-DL e IPA), i risultati disponibili saranno inseriti nel report successivo.

CAMPIONAMENTO IN CONTINUO MICROINQUINANTI ORGANICI LINEA 1						
INIZIO CAMP.	FINE CAMP.	N. FIALA	RAPPORTO DI PROVA	PARAMETRO	CONCENTRAZIONE	LIMITE
22/12/2025 11:59	15/01/2026 08:51	133	26LF00908 del 02/02/2026	PCDD/PCDF + PCB-DL	0,00048 ngWHO-TEQ/Nm3	0,1
				IPA	0,016 µg/Nm3	---
15/01/2026 09:26	02/02/2026 10:22	134	26LF03273 del 18/02/2026	PCDD/PCDF + PCB-DL	0,00061 ngWHO-TEQ/Nm3	0,1
				IPA	0,0119 µg/Nm3	---

Tabella 6

CAMPIONAMENTO IN CONTINUO MICROINQUINANTI ORGANICI LINEA 3						
INIZIO CAMP.	FINE CAMP.	N. FIALA	RAPPORTO DI PROVA	PARAMETRO	CONCENTRAZIONE	LIMITE
02/12/2025 16:46	15/01/2026 08:52	338	26LF00909 del 02/02/2026	PCDD/PCDF + PCB-DL	0,000027 ngWHO-TEQ/Nm3	0,1
				IPA	0,013 µg/Nm3	---
15/01/2026 09:26	02/02/2026 10:21	339	26LF03274 del 18/02/2026	PCDD/PCDF + PCB-DL	0,000028 ngWHO-TEQ/Nm3	0,1
				IPA	0,01345 µg/Nm3	---

Tabella 7

Si rimanda ai Rapporti di Prova delle fiale del campionatore AMESA-D in Allegato D.

D.3 MONITORAGGIO IN DISCONTINUO

Si rimanda ai Rapporti di Prova dei campionamenti alle emissioni effettuati sulla Linea 1 e sulla Linea 3 nel mese di gennaio 2026, in Allegato E.

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	9 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E MATERIE PRIME

ACQUISTO MATERIE PRIME			
MATERIA PRIMA	DATA RICEZIONE	QUANTITÀ [kg]	QUANTITÀ TOTALE [kg]
CARBONE ATTIVO	09/02/2026	10.960,00	10.960,00
BICARBONATO DI SODIO	06/02/2026	27.960,00	79.880,00
	16/02/2026	26.020,00	
	25/02/2026	25.900,00	
UREA	06/02/2026	6.660,00	19.980,00
	16/02/2026	6.660,00	
	27/02/2026	6.660,00	
IDROSSIDO DI SODIO	---	---	0,00
OLI	---	---	0,00
GRASSI	---	---	0,00
CONDIZIONANTE/DEOSSIGENANTE CALDAIA (RODAX 708)	---	---	0,00
ALCALINIZZANTE/DISPERDENTE CALDAIA (DWS 717)	---	---	220,00

Tabella 8

CONSUMO MATERIE PRIME				
MATERIA PRIMA	CONSUMO	LINEA 1	LINEA 3	TOTALE
CARBONE ATTIVO	MENSILE [kg/mese]	3.175,38	5.199,60	8.374,98
	MEDIO ORARIO [kg/h]	7,67	8,40	
BICARBONATO DI SODIO	MENSILE [kg/mese]	35.190,00	34.292,60	69.482,60
	MEDIO ORARIO [kg/h]	85,00	55,40	

Tabella 9

In merito al controllo inerente alla portata dei carboni attivi si rimanda alla copia dei moduli di registrazione del controllo effettuato, come riportato in allegato B.

In merito alle analisi eseguite sul carbone attivo fornito, si rimanda al rapporto di prova del Laboratorio, come riportato in allegato C.

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	10 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

F RISORSE IDRICHE

CONSUMO RISORSE IDRICHE	
TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO	QUANTITÀ [m³]
ACQUEDOTTO	52,00
POZZO 1 (lato Pistoia)	1.959,00
POZZO 2 (lato Prato)	84,00

Tabella 10

G ENERGIA

BILANCIO ENERGIA ELETTRICA			
EE PRODOTTA TGV [kWh]	EE PRODOTTA FTV [kWh]	EE CEDUTA [kWh]	EE ACQUISTATA [kWh]
1.736.508	868	1.401.432	10.032

Tabella 11

H COMBUSTIBILI AUSILIARI

CONSUMO COMBUSTIBILI AUSILIARI	
TIPOLOGIA COMBUSTIBILE	QUANTITÀ [Sm³]
GAS METANO	184.412

Tabella 12

TV01PTPTRP01600	Report mensile FEBBRAIO 2026	00	04/03/2026	11 di 11
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	